

Потенцијални понуђач је поставио питања у вези јавне набавке бр.1.1.11./2017 – Водоводни и канализациони материјал па сходно томе наручилац даје следеће одговоре

1. ставка број 87, редукција ФФ фи 500/400

Питање 1: Да ли се мисли на редукцију ФФР фи 500/400 ?

2. ставка број 114, Вентил за огрлицу за кућни прикључак

Питање 2: Молим да дефинишете димензију вентила

3. ставка број 131, Телескопска уградбена гарнитура за вентил

Питање 3: За који се вентил тражи телескопска уградбена гарнитура

4. ставка број 164, Армас спојка фи400

Питање 4: Молим да тачно дефинишете назив Армас спојке , на коју се спојку тачно мисли јер произвођач Армас у свом производном програму има више различитих спојки

Питање 5:

5.код техничког описа ПЕ цеви за воду, код извештаја за испитивање треба да стоји стандард СРПС ЕН 12201-2, јер се он односи на ПЕ цеви, за разлику од стандарда СРПС ЕН 12201-1.

Одговор на питања:

Одговор на питање 1: Ставка 87. мисли се на: редукција ливено – гвоздена ФФР фи 500/400

Одговор на питање 2: Ставка 114. димензија вентила за огрлицу за кућни прикључак је фи 2

Одговор на питање 3: Ставка 131. Телескопска уградбена гарнитура за плоснати засун фи 100 mm, максимална дужина гарнитуре до 1,5 m, телескопске цеви од пресованог челика, заштита цеви од пластике, са заштитном гумом на врху

Одговор на питање 4: Ставка 164. назив спојке „ЛИНК – АЦ – ЖИБО“ за жибо спојке за азбестцементне цеви класе Ц, унутрашњег пречника фи 400 mm

Одговор на питање 5: У техничком опису за РЕ цеви за воду треба да стоји СРПС ЕН 12201-2

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

РАВНО 2014

Број 7159-1

Датум 14.12.2017

ЂУПРИЈА



Главни сарадник за ОиПп

К. РАВНО 2014 ЂУПРИЈА

Марић Драгана, дипл. правник