

Потенцијални понуђач је поставио питања у вези јавне набавке бр.1.1.11./2017 – Водоводни и канализациони материјал па сходно томе наручилац даје следеће одговоре

На страни 27. конкурсне документације за групу 1.4 – Платнена црева и пратећи фитинг већ су уписане јединичне цене. Нејасно је да ли понуђачи морају да понуде ову групу производа по овим већ уписаним ценама (што можда и није могуће) или ћете изменити конкурсну документацију?

На страни 28. конкурсне документације за групу 1.5 Санационе брзе куплунг спојке, позиција 164 – тражи се Армас спојка фи 400 – молимо за прецизно одређење коју Армас спојку нудити пошто је лепеза његових производа веома широка.

Одговор на питања:

Одговор на питање 1: На страни 27. конкурсне документације за групу 1.4. - Платнена црева и пратећи фитинг, прихватимо вашу сугестију и мењамо конкурсну документацију.

Одговор на питање 2: Страна 28. група 1.5. – Санационе брзе куплунг спојке, позиција 164, прецизан опис спојке гласи „Линк – ац – жибо“ за азбестцементну цев класе Ц, унурашњег пречника фи 400 mm.

Главни сарадник за ОиПп

ЈКП „РАВНО 2014“ ЂУПРИЈА



Martina Dragana
Марчинчевић Драгана, дипл.правник